

# PROTOKOL Č. 2025-72-04-VP

*o určení vonkajších vplyvov*

OBJEDNÁVATEĽ: TEMS s. r. o.  
Košická 11017  
080 01 Prešov

INVESTOR: TEMS s. r. o.  
Košická 11017  
080 01 Prešov

STAVBA: ŠPORTOVÉ CENTRUM MARIÁNA TROLIGU  
Prešov, kat. územie: Solivar, parc. č.: KN-C 3052/1

OBJEKT: SO 01

STUPEŇ PD: DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE (DSP)

## Zloženie komisie

predseda: Ing. Jozef Baloga  
členovia: Rastislav Šalamun  
Ondrej Beliško

## Podklady pre vypracovanie protokolu

- normy STN –33 200-5-51:2010, STN 33 2000-1:2009-04

## Vlastnosti nebezpečnej látky

- nie sú

## Popis objektu a zariadení

- uvedený objekt bude slúžiť ako športové centrum

## Rozhodnutie

V zmysle STN 33 2000-5-51:2010 je v uvedených priestoroch prevádzky stanovené nasledovné prostredie:

Vonkajšie vplyvy:

- vonkajšie priestory mimo uzavretých objektov: AA3, AA4, AB3, AB4, AC1, AD2, AE2, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1
- vnútorné priestory: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AR1, AQ1, BA1, BC2, BD3, BE1, CA1, CB1
- vnútorné priestory: časť ľadová plocha AA3, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AR1, AQ1, BA1, BC2, BD3, BE1, CA1, CB1
- Poznámka

V zmysle STN je povinnosťou prevádzkovateľa v čase skúšobnej prevádzky prostredie preveriť a v prípade potreby upraviť podľa zistených skutočností. Taktiež pri zmenách technológie, výrobného zariadenia alebo používaných látok musí byť prostredie znovu určené a prekontrolované, či elektrické zariadenie zmeneným podmienkam vyhovuje.